

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP

E-szám: 62/2021.

Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén üzemelő közvilágítási rendszernek a budapesti kódolású, alkonykapcsolás alapján üzemelő vezérlésre való átállításáról

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó neve: Györgyi Zoltán főépítész

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése

Vezetői ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő



előadó osztályvezetője

Pénzügyi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő



pénzügyi osztályvezető

Törvényességi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő

Nagykovácsi, 2021. június 16.



jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2021. június 16.



polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén az üzemelő közvilágítás be- és kikapcsolása – az ország településeinek túlnyomó többségéhez hasonlóan – a közvilágítási naptár által meghatározott időpontokban történik.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott közvilágítási naptár egy hónapot 3 db, tíz napos ciklusra bont, így a közvilágítás kapcsolásának időpontjai (különösen a kapcsolási ciklusok eleje és vége felé), valamint a polgári és navigációs szűrőkelebek helyi idő szerinti csillagászati időpontjai értelemszerűen nem esnek egybe, tíz napon belül akár 8-10 perc különbség is előfordulhat.

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalhoz az elmúlt évek során számos lakossági észrevétel és panasz, valamint kérdés érkezett a közvilágítás kapcsolási időpontjára vonatkozóan – főként a téli időszakban nehezményezték a lakosok, hogy a világítás esetenként csak sötétedést követően kapcsol be, valamint pirkadat előtt kapcsol ki.

Budapest, mint hazánk fővárosa, közvilágítás szempontjából – a többi hazai településtől eltérően – nem a közvilágítási naptár alapján, hanem egy sajátos, magáról a fővárosról elnevezett rendszerben üzemel. A budapesti kódolású vezérlés alkonykapcsolás alapján üzemel, azaz a fényviszonyoktól függően kapcsolja fel és le a közvilágítást, így egy borúsabb délutánon akár hamarabb a közvilágítási naptárban szereplő időpontnál.

Utána jártunk, hogy Nagykovácsi Nagyközség esetében lehetőség legyen a jelenlegi, közvilágítási naptár alapján történő kapcsolási módról átállni a budapesti kódolású vezérlésre. Az esetleges átállás költségvonzata két tételből adódik össze:

- Az ELMŰ Hálózati Kft. tájékoztatása alapján a 21 db hangfrekvenciás vevő várható, egyszeri költsége: 609.000 Ft + ÁFA. A vevők cseréjét követően az üzemeltetés többlet terhet nem jelent.
- A budapesti kódolású vezérlésre való átállás az üzemelés során egyben fogyasztás növekedéssel is jár, amelyet nehéz megbecsülni, mert az adott hónap fényviszonyaitól függően változik. Nagyságrendileg 4-5 %-os fogyasztás növekedést jelenthet a jelenlegihez képest. Ezek alapján a 2020. évben önkormányzatunk költségvetését terhelő, összesen bruttó 18 millió Ft közvilágítási költség éves szinten, becsülhetően – mivel ennek csak kb. 60 %-a az energiaköltség – kb. 450-500 ezer forint többletkiadással járna.

A fenti becslést összeg, a fogyasztásnövekedésen alapul, az évek során bekövetkező általános áramszolgáltatói áremelkedésekkel nem számol.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Nagykovácsi, 2021. június 16.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

Melléklet:

1. Az ELMŰ Hálózati Kft. által nyújtott, 2020. éves budapesti és szabványos égésidő összehasonlító tábla (tényleges adatokkal)

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén üzemelő közvilágítási rendszernek a budapesti kódolású, alkonykapcsolás alapján üzemelő vezérlésre való átállításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi az ELMŰ Hálózati Kft. szolgáltatónál a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén jelenleg a közvilágítási naptár alapján kapcsoló közvilágítási rendszer átállítását a budapesti kódolású, alkonykapcsolós vezérlésre.

A műszaki átállítás egyszeri, és az idei fogyasztásnövekedés várható cca. br. 1.500.000,- forint költségének fedezetét Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében szereplő általános tartalék terhére biztosítja.

Továbbiakban a budapesti kódolású, alkonykapcsolós közvilágítási rendszer működtetése és fenntartása Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata mindenkori költségvetésének terhére történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

