



**DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

Kelt: Vác, 2021. november 26.

Ikt.sz: DMRV/14650/2/2021/074

Ügyintéző: Nagy Nikoletta

Melléklet: FVM Zrt. levél

Üzemeltetési Főmérnökség

**NÍVÓ QUATTRO Kft.**  
**Szűr Tímea részére**

**Budapest**  
**Dolmány u. 12.**  
**1131**

Tárgy: Nagykovácsi, Kecskéhát településrész, 149 db ingatlan vízellátása

Tisztelt Szűr Tímea!

Nagykovácsi, Kecskéhát településrészen 149 db ingatlan víziközmű-ellátására érkezett be többlet vízigény, azonban a terület csatlakozása a jelenlegi NA 300-as acél távvezetékéről nem megoldható. Tárgyi vezeték tölti a Fővárosi Vízművek Zrt-től történő átvételi ponton keresztül az Amúr utcai medencét, továbbá az NA 300 acél vezeték látja el teljes Nagykovácsi település és Remeteszőlős vízellátását.

A vízellátó rendszer kiterheltsége miatt minden egyes többlet vízigényt egyedileg felülvizsgálunk, annak érdekében, hogy a már meglévő fogyasztóink ellátása ne kerülhessen veszélybe.

A fent leírtak figyelembevételével az alábbi fejlesztések szükségesek a terület ellátásához:

1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő NA 300 acél távvezeték bővítése NA 400 vezetékre kb. 1480 m hosszban, az ingatlanoknak az 58/2013. (II.27.) Kormányrendeletben meghatározott megfelelő nyomás biztosítása érdekében nyomásfokozó gépház kiépítése, valamint tűzvíz biztosítása és az ingatlanok üzembiztos vízellátása érdekében 100 m<sup>3</sup>-es medence építése.
2. Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő NA 300-as és NA 250-es vezetékek bővítése, melyről mellékelten küldjük a válaszlevelüket.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunknak nem áll rendelkezésre forrás a szükséges fejlesztések végrehajtására.

Önerős építés esetén a gépház és vezeték terveztetésével, építésével kapcsolatos költségek az Érdekeltet terhelik, a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában pedig a víziközmű tulajdonjogát a 2011. évi CCIX. törvény 8.§ (1) bekezdése szerint az ellátásért felelősre szükséges bízni.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását és szíves megértését!

  
**Balogh Zsolt**  
**műszaki igazgató**

Tisztelettel:

  
**Farkas Egonné**  
**üzemeltetési főmérnök**

Kapják: 1.) Címzett 2.) JUV 3.) irattár

Levél cím: 2601 Vác, Pf. 96. • Telefon: 27-511-500 • Fax: 27-316-199 • Adószám: 10863877-2-44 • [www.dmrvzrt.hu](http://www.dmrvzrt.hu)



Nyilvántartási szám:  
ISO 9001: 503/1391-1309  
ISO 14001: KIR/220-196





FŐVÁROSI  
VÍZMŰVEK



Nemzetközi arany  
minősítésű szolgáltató

Iktatószám: FV/4900/2021/86-1



Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.  
Balogh Zsolt  
műszaki igazgató részére  
2600 Vác, Kodály Zoltán út.3.

Fővárosi Vízművek Zrt.  
Ügyfélszolgálati igazgatóság  
Kapcsolattartó: Boldizsár Dóra  
Telefon: 30/3399110

**Tárgy:** Nagykovácsi többlet vízáradás

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
SZÁM:	PMW/14650/1/2021/VFM
ÉRKEZETT:	PMW-14359/2021 NOV 3 0.
ÜGYINTÉZŐ:	.....
IRATFÁRI TERVSZÁM:	.....

Tisztelt Műszaki Igazgató Úr!

A „Vízátvétel növelés Nagykovácsi településen” tárgyú, tájékoztatást kérő levelük kapcsán október 28. csütörtökön tartott Skype-os értekezleten végigbeszéltük az átadási ponton a többlet vízáradás műszaki és üzemeltetési kérdéseit.

A megbeszélésen az alábbiak kerültek megállapításra:

Az átadási ponton átadott víz mennyisége a jelenlegi üzemeltetés mellett a nyári csúcsidőszakban már eléri a műszakilag megvalósítható maximumot. A vezetékek egyes szakaszain az áramlási sebesség már olyan mértékű, amely tovább nem fokozható, és üzemeltetés-biztonsági kockázatot rejt.

Ahhoz, hogy a Kecskéhát településrész ellátásához szükséges többlet vízigényt biztonságosan át tudjuk adni, amely várhatóan 150 m<sup>3</sup>/nap, illetve óracsúcsban 15 m<sup>3</sup>/óra, hálózatfejlesztésre van szükség. Előzetes modellezés alapján a megfelelő műszaki megoldás a 300-as átmérőjű vezeték 53 fm hosszban történő átmérőbővítése, valamint a 250-es átmérőjű vezeték 10 fm hosszban történő átmérőbővítése. A többlet mennyiség átadásához gépház kapacitás bővítésére nincsen szükség, a nyomásfokozás a jelenlegi szivattyúkapacitással megvalósítható.

Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy ezeknek a fejlesztéseknek a forrására Társaságunknak nem áll rendelkezésére. Javasoljuk, hogy a Kecskéháti terület fejlesztésének beruházás-tervezésekor, mint többlet beruházási igény kerüljön figyelembevételre.

A meglévő átadás üzemmenetének javítására jó megoldásnak találjuk a medencetöltés szabályozását, tehát a töltési idő elnyújtását. Hálózatunk „óvatosabb” használata valójában Nagykovácsi település ivóvízellátás-biztonságát szolgálja, ezért kérjük, hogy vizsgálják meg és indítsák el a próbaüzemet. Amennyiben a két rendszer üzemállapotának egyeztetésére van szükség, keressék Boldizsár Dórát (30/3399110).

Bízunk ezzel kapcsolatban az együttműködésükben.

Budapest, 2021. október 29.

Tisztelettel:

  
Digitálisan aláírta:  
Csörnyei Géza  
Zoltán  
Dátum: 2021.11.02  
13:30:01 +01'00'  
BUDAPEST  
WATERWORKS  
Csörnyei Géza  
üzemeltetési igazgató

Kiss  
György

Digitálisan aláírta:  
Kiss György  
Dátum: 2021.11.02  
09:21:49 +01'00'

Tóth Zsolt  
mérnökszolgálati osztályvezető