

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 37/2025.

Tárgy: Döntés tűzcsap felújítások, rekonstrukciós munkák tárgyban költségkeret biztosításáról

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Karajzné Illinger Enikő

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése

Vezetői ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő* - *nem megfelelő*

előadó osztályvezetője

Pénzügyi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő* - *nem megfelelő*



pénzügyi osztályvezető

Törvényességi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő* - *nem megfelelő*

Nagykovácsi, 2025. március 12.



jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2025. március 12.



polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a 2019. december 18-án közérdekű üzemeltető kijelölése iránti közigazgatási hatósági eljárásban a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-t (a továbbiakban: DMRV Zrt.) jelölte ki Nagykovácsiban a közműves ivóvízellátás, illetve a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű szolgáltatások területén. Az üzemeltetői jogviszonyt, a 2024. december 11-én érkezett határozatban foglaltak szerint a Hivatal ismételten meghosszabbította, immár 2026.01.01. napig.

A DMRV Zrt. közműves ivóvízellátás, illetve a közműves szennyvízelvezető rendszer használatáért használati díjat fizet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának, melyet az idei évre is befizetett már 2025. február 28-án.

A DMRV Zrt. a víziközmű-szolgáltatás hosszútávú biztosíthatósága érdekében a víziközművek gördülő fejlesztési tervének részét képező felújítási és pótlási terv szerint igyekszik végezni a felújítási és rekonstrukciós feladatokat.

A DMRV Zrt. munkatársai az üzemeltetési feladatok körében elvégezték a Nagykovácsiban található altalaji és föld feletti tűzcsapok felülvizsgálatát. Megállapítást nyert, hogy szükségessé vált 15 db elavult, korszerűtlen altalaji tűzcsap cseréje, valamint 3 db meghibásodott, javíthatatlan föld feletti tűzcsap cseréje, mely munkák elvégzésére a DMRV Zrt. az alábbi ajánlatot adta:

- Elavult, korszerűtlen **altalaji tűzcsap** teljeskörű cseréje föld feletti tűzcsapra – 723.417 Ft + (27%) Áfa/db
- Javíthatatlan, hibás **föld feletti tűzcsap** teljeskörű cseréje – 689.705 Ft + (27%) Áfa/db

A fent foglaltak szerint a tűzcsapok cseréjének bekerülési költsége összesen várhatóan 12.920.370 Ft + (27%) Áfa, azaz bruttó 16.408.870 Ft. A DMRV Zrt. ajánlatának kézhezvételét követően indikatív ajánlatok bekérését indítottuk meg, viszont a beérkezett indikatív ajánlatok nagyságrendekkel magasabb kivitelezési költségeket tartalmaznak.

A megnevezett munkákra javasoljuk a Képviselő-testületnek a bruttó 17.000.000 Ft költségkeret megítélését, amelyet a Képviselő-testület a 2025. évi költségvetésben az általános tartalék terhére a Vízügyi Alapból különíthet el.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Nagykovácsi, 2025. március 12.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Döntés tűzcsap felújítások, rekonstrukciós munkák tárgyban költségkeret biztosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bruttó 17.000.000 Ft költségkeretet különít el a 2025. évi költségvetésben az általános tartalékból a Vízügyi Alap terhére, amely költségkeretet a Nagykovácsiban található elavult, korszerűtlen altalaji, valamint meghibásodott, javíthatatlan föld feletti tűzcsapok cseréjére kíván fordítani.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a felújítási, rekonstrukciós munkák elvégzésére irányuló megállapodás előkészítésére és aláírására, a megnevezett munkák megrendelésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

