

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 67/2026.

Tárgy: Döntés a teljes Nagykovácsi ivóvíz-hálózat hidraulikai méretezésének elvégzéséről

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó neve: Györgyi Zoltán főépítész

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése


Vezetői ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő - nem megfelelő*

előadó osztályvezetője

Pénzügyi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő - nem megfelelő*



pénzügyi osztályvezető

Törvényességi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő - nem megfelelő*

Nagykovácsi, 2026. június 30.



jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki

Nagykovácsi, 2026. június 30.



polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2025-ös, illetve 2026-os költségvetésében a vízügyi alap terhére biztosított forrást Nagykovácsi szennyvízellátó, illetve ivóvíz rendszereinek fejlesztési tanulmányterveire. A dokumentációk elkészültek és a vízellátás tekintetében, elsősorban a hegyoldali, volt zártkerti ingatlanok nagyobb vízbiztonságot jelentő műszaki megoldásaként felmerült egy ún. magasponti tározó létesítésének igénye a Barack utca felett. Egy ilyen műtárgy rendszerbe kapcsolása – feltételezhetően – jelentősen csökkentené az ellátási problémákat, mivel a Kálvária dombi „nyomó” szivattyúk jórészt kiválthatóak lennének, valamint energiamegtakarítást is eredményezne.

A tározó telepítéséhez, pontos kialakításához, vízszintjének meghatározásához, illetve az ellátó rendszer szükséges átalakításához elengedhetetlen az ún. hidraulikai méretezés elvégzése. Ez a vizsgálat már foglalkozna a karsztkút rendszerbe kapcsolásának lehetőségeivel is. Ennek szükségességét a szolgáltató DMRV is indokoltnak találja. A bekért indikatív ajánlat szerint a méretezés, vizsgálat becsült költsége br. 8 millió forint, ami a vízügyi alapban rendelkezésre áll.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet támogassák az előterjesztést, melyről a döntést nyílt ülésen, egyszerű többséggel kell meghozni.

Nagykovácsi, 2026. június 30.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

Határozati Javaslat

Tárgy: Döntés a teljes Nagykovácsi ivóvíz-hálózat hidraulikai méretezésének elvégzéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megrendeli a teljes Nagykovácsi ivóvíz-hálózat hidraulikai méretezését, a magasponti tározó szintjét és szükséges térfogatát, a karsztkút rendszerbe kapcsolását, új nyomás-zónák kialakítását, a meglévő hálózati elemek (nyomásfokozók, szabályozók) szükséges átalakítását tartalmazó vizsgálatát.

A méretezés, vizsgálat előzetesen becsült br. 8 millió forintos költsége a vízügyi alapban rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző