

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 93/2026.

Tárgy: Döntés a Kálvária-dombi víztározóban automata kapcsolású aggregátor telepítéséről

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó neve: Györgyi Zoltán főépítész

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése

Vezetői ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő* - *nem megfelelő*

előadó osztályvezetője

Pénzügyi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő* - *nem megfelelő*

pénzügyi osztályvezető

Törvényességi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő* - *nem megfelelő*

Nagykovácsi, 2026. október 7.

jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – *nem küldhető ki*

Nagykovácsi, 2026. október 7.

polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagyszénásalja, Kálváriadomb és Zsíroshegyalja településrészek – egykori zártkertek – ingatlanjai, jellemzően a Kálvária-dombon lévő víztározó szintje felett fekszenek, így amikor az 1990-es évek második felében kiépült az ivóvízhálózat, a tározóhoz ún. nyomásfokozó szivattyúk kerültek telepítésre a vízellátás biztosítása érdekében.

Ebből a műszaki megoldásból adódik, hogy egy esetleges áramszünet, vagy havária esetén többszáz lakóház maradhat ivóvízellátás nélkül. Ennek elkerülése érdekében – hasonlóan az Nk1 és Nk2 szennyvíz átemelőkhöz – automata kapcsolású aggregátor telepítése szükséges, ami már évek óta szerepel a Gördülő Fejlesztési Tervünkben is.

A pontos műszaki specifikáció meghatározása és indikatív ajánlat kérése ügyében megkerestük a kijelölt közérdekű üzemeltetőként eljáró Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.-t (továbbiakban: DMRV), de ajánlatukban, a közvetlen költségre – belső eljárásrendüknek megfelelően – 25,9 %-os ún. anyag és igénybe vett szolgáltatási díj rakódik rá, közel nettó 2 millió forintos összegben. Ezt elkerülendő lefolytattuk a beszerzési eljárást, ahol a legkedvezőbb ajánlat br. 8.991.600 Ft volt, szemben a DMRV br. 12 milliós ajánlatával.

A beruházás az általános tartalékon belül, a vízügyi alapra költhető részben rendelkezésre áll.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet támogassák az előterjesztést, melyről a döntést nyílt ülésen, egyszerű többséggel kell meghozni.

Nagykovácsi, 2026. október 7.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

Határozati Javaslat

Tárgy: Döntés a Kálvária-dombi víztározóban automata kapcsolású aggregátor telepítéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagyszénásalja, Kálvária-domb és Zsíroshegyalja településrészek folyamatos ivóvízellátásának biztosítása érdekében, a Kálvária-dombi tározóhoz automata kapcsolású aggregátort telepít, a Gördülő Fejlesztési Tervben rögzítettek szerint.

A beruházás br. 9 millió forintos költsége az általános tartalékon belül, a vízügyi alapra költhető részben rendelkezésre áll.

Az előirányzat a következő költségvetés módosítás során rendezésre kerül.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző